



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

187750, Ленинградская область, Подпорожский район  
г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.22  
телефоны: 42-012, 42-046, телефакс: 42-537,42-013,42-021  
e-mail: adm-voznese@yandex.ru

**25.01.2024 г.**

**68**

№

**Технические условия  
на присоединение к существующей сети ливневой канализации**

**Объект:** «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Горная, участок №14, земельный участок с кадастровым номером 47:05:0401001:2893

**Точка подключения:** проектируемый железобетонный колодец на границе земельного участка в существующую водотводную систему, после очистки с применением фильтр-патронов, обеспечивающих очистку стоков до показателей, не превышающих следующих значений с разрешенной концентрацией веществ.

Способ прокладки, диаметр и материал трубопроводов определить проектом. В границах земельного участка.

Максимальный среднечасовой лимит отвода – дождевой и инфильтрационной до 38,628 м<sup>3</sup>/сутки, среднегодовой объем – 7790,64 м<sup>3</sup>/год (уточнить при проектировании)

Для очистки поверхностных стоков предусмотреть в дождеприёмных колодцах устройство фильтрующих патронов с комбинированной загрузкой, обеспечивающих очистку стоков до нормативных значений, в соответствии с требованиями Приложения №7 Постановления Правительства РФ №644 от 29.07.2013г. «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения».

В случае наличия в границах прокладки сооружения напорной ливневой канализации существующих инженерных сетей (теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, связи и т.д.) размещение

объекта предусмотреть за пределами охранных зон указанных сетей с согласованием собственников этих сетей.

Технические условия действительны 2 (два) года.

Глава Администрации:

Д.А. Давыдов